



I. Zmluvné strany :

ZHOTOVITEĽ :

Pro Metheus Slovakia, spol. s r. o.
Agátová 533/40
929 01 Veľké Dvorníky

zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka č. 12584/T

v zastúpení:

Tibor Leikes, konateľ spoločnosti
36 241 962
SK 2020198103

IČO:

DIČ:

OBJEDNÁVATEĽ :

Materská škola
Kollárova 23
903 01 Senec

v zastúpení:

Mgr. Eva Jonášová, riaditeľka MŠ

II. Predmet zmluvy :

Na základe odseku 2, písmeno a) až d) § 15 vyhlášky MvSR č. 726 zo dňa 13. decembra 2002 je povinné vykonávať kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len EPS a HSP). Podmienky a postup vykonania kontroly EPS a HSP sú zakotvené do prevádzkovej knihy EPS a HSP - vid'. odsek 4, písmeno c) § 13 citovanej vyhlášky.

Zhotoviteľ si zaväzuje vykonávať štvrtročné a ročnú kontrolu EPS a HSP podľa odseku 2, písmeno c) až d) § 15 citovanej vyhlášky.

Pravidelné denné a mesačné kontroly a zápisy do prevádzkovej knihy podľa § 15 odseku 2, písmeno a) a b) budú vykonávať poučení zamestnanci - vid'. odsek 4, § 15 citovanej vyhlášky.

Pravidelné kvartálne kontroly a zápisy do prevádzkovej knihy podľa § 15 odseku c) bude vykonávať technik - špecialista zhotoviteľa.

Podľa § 15 odseku 7, citovanej vyhlášky vydá technik - špecialista zhotoviteľa potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly.

Vykonávanie kontroly EPS a HSP podľa vyhlášky MvSR č. 726 je nevyhnutné aj k uplatneniu záručného alebo aj pozáručného servisu zariadenia EPS a HSP.

Miestom plnenia zmluvy sú priestory MŠ na ulici Kollárova 23, Senec.

Záruka platí do:

30. apríla 2020

Kontroly budú vykonané nasledovne :

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
mesačná		užívateľ	užívateľ		užívateľ	užívateľ		užívateľ	užívateľ		užívateľ	užívateľ
kvartálna	technik						technik			technik		
ročná				technik								

Úkony, ktoré je treba vykonať pri pravidelných kontrolách EPS a HSP v intencii vyhlášky 726/2002 Z.z. a podľa usmernenia MvSR HAZZ č. 1467-001 sú nasledovné:

Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu:

- zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania,
- signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja,
- stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe

Mesačná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu:

ZMLUVA O DIELO - PRAVIDELNÉ KONTROLY EPS A HSP - ZO DŇA 21. MÁJA 2018

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- a) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
- d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Kvartálna kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu:

- a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- b) kontrola hlásičov požiaru
 - ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - bc) kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
- c) funkčná skúška výstupov
 - ca) ovládacích zariadení,
- cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - cc) doplňujúcich zariadení,
 - cd) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe

Ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu:

- a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
- b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - bb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
 - be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - bf) prepojenia jednotlivých zariadení,
- c) kontrola hlásičov požiaru
 - ca) funkčných parametrov hlásičov,
 - cb) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
 - cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Výrobca PTZ určuje vykonanie mesačných, kvartálnych a ročnej kontroly EPS nasledovne: denné a mesačné kontroly budú robiť poučení zamestnanci užívateľa EPS. Ostatné kontroly budú robiť výhradne autorizované osoby s oprávnením na vykonávanie kontrol registrovaného požiarnotechnického zariadenia s registračným číslom 081/EPS/2018

Denná kontrola HSP zahŕňa kontrolu:

- a) zobrazovania stavu pokoja, stavu hlasovej signalizácie, stavu signalizovania poruchy, stavu deaktivácie (ak je táto voliteľná funkcia použitá)
- b) stavu signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného zdroja elektrickej energie,

Mesačná kontrola HSP zahŕňa kontrolu:

- a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- b) kontrolu zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá)

Kvartálna kontrola HSP zahŕňa kontrolu:

- a) kontrola náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie
- b) funkčnú skúšku zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá)
- c) funkčnú skúšku reproduktorov a hlasovej správy
- d) funkčnú skúšku vizuálnych signalizačných a zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb a ich súčinnosť s hlasovou správou podľa STN EN 54-23 Elektrická požiarňa signalizácia časť 23: zariadenia signalizácie požiaru, vizuálne signalizačné zariadenia (ak sú tieto zariadenia inštalované)

Ročná kontrola HSP zahŕňa kontrolu:

- a) kontrolu funkčnosti náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie vrátane skúšobnej prevádzky HSP na náhradný napájací zdroj,
- b) kontrolu funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb
- c) kontrolu funkčnosti reproduktorov, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
 - ca) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - cb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - cc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - cd) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - ce) prepojenia jednotlivých zariadení,

ZMLUVA O DIELO - PRAVIDELNÉ KONTROLY EPS A HSP - ZO DŇA 21. MÁJA 2018

kontrolu zrozumiteľnosti reči (túto kontrolu treba vykonať aj po každej stavebnej alebo interiérovej zmene, ktorá môže mať vplyv na akustické pomery) - viď samostatná kapitola správy.

Výrobca PTZ určuje vykonanie mesačných, kvartálnych a ročnej kontroly HSP nasledovne: denné a mesačné kontroly budú robiť poučení zamestnanci užívateľa EPS. Ostatné kontroly budú robiť výhradne autorizované osoby s oprávnením na vykonávanie kontrol registrovaného požiarnotechnického zariadenia s registračným číslom 080/EPS/2018

III. Cena :

Úkony, ktoré budú vykonané v rámci tejto zmluvy a budú pravidelne fakturované sú nasledovné:

- a) plnenie kvartálnej kontroly EPS a HSP podľa špecifikácie odseku článku II tejto zmluvy (3x ročne)
- b) plnenie ročnej kontroly EPS a HSP podľa špecifikácie odseku článku II tejto zmluvy (1x ročne)

Kvartálna kontrola EPS	60.- Euro	celkom: 180.- Euro bez DPH
Ročná kontrola EPS	90.- Euro	celkom: 90.- Euro bez DPH
Kvartálna kontrola HSP	60.- Euro	celkom: 180.- Euro bez DPH
Ročná kontrola HSP	110.- Euro	celkom: 110.- Euro bez DPH
SPOLU BEZ DPH		560.- Euro nez DPH

Fakturácia úkonov podľa článku III tejto zmluvy o vykonaní kontrol EPS HSP bude riešená vystavením kvartálnych faktúr vo výške 1/4 ceny ročných nákladov, tj. 140.- Euro bez DPH so splatnosťou 14 dní. Prvá kontrola, ktorá bude fakturovaná na základe tejto zmluvy bude kvartálna kontrola v mesiaci júl 2018.

IV. Platnosť zmluvy:

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 12 mesačná.
Zmluva nemôže byť vypovedaná zo strany objednávateľa počas záručnej doby.

V. Záver

Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v 2 origináloch. Každá zmluvná strana obdrží 1 originál.

"Podpísane"

Za objednávateľa:

MATEJSKÁ ŠKOLA
KOLLÁROVA 23
SENEC

"Podpísane"

Za zhotoviteľa

PRO METHEUS
Slovakia s.r.o.
Agátová 533/40, 929 01 Veľké Dvorníky
tel: 0903 243 450
technické oddelenie